



BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
MEGELŐZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI SZOLGÁLAT

Tárgy: flexibilis tűzivíz tározók forgalomba hozatali engedélyezési ügye
Ügyintéző: Szabados László t. alezredes
Tel. szám: 06/1 469-4297

HATÁROZAT

Az ALTERNCONSULT Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B. ép.) kérelmére a Reynaud Cauvin Yvose (RCY) (Rue Nicéphore Niepce, 71500 Louhans, Franciaország) által gyártott **RCY 1300** típusú flexibilis tűzivíz tározók:

Nagyság (m ³)	Hosszúság (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Nem felszerelt tartály súlya (kg)
30	7,55	4,44	1,3	89
40	6,54	5,92	1,5	103
50	8,06	5,92	1,5	127
60	9,92	5,92	1,5	157
70	11,35	5,92	1,5	179
80	12,79	5,92	1,5	202
90	14,22	5,92	1,5	224
100	9,67	8,88	1,6	229
120	11,7	8,88	1,6	277
140	11,29	10,36	1,6	312
150	12	10,36	1,6	331
180	12,4	11,84	1,6	391
200	13,6	11,84	1,6	429
240	14,19	13,32	1,6	504
250	14,71	13,32	1,6	522
300	17,32	13,32	1,6	615
350	17,94	14,8	1,6	708
360	16,73	16,28	1,6	726
400	18,43	16,28	1,6	800
450	20,55	16,28	1,6	892
500	20,78	17,76	1,6	984
600	21,13	20,72	1,6	1167
650	22,78	20,72	1,6	1258
700	24,3	20,72	1,6	1342
750	25,9	20,72	1,6	1430
800	27,6	20,72	1,6	1524
850	25,5	23,68	1,6	1609
900	26,9	23,68	1,6	1698

Nagyság (m ³)	Hosszúság (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Nem felszerelt tartály súlya (kg)
1000	29,7	23,68	1,6	1874
1100	32,9	23,68	1,6	2076
1200	39,6	21,40	1,6	2265

forgalmazását

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1. a 30 m³-1200 m³ térfogatok közötti kiserelésben gyártott, S-csonkos kialakítású, RCY 1300 típusú flexibilis tűzivíz tározók (a továbbiakban: termék) forgalmazásakor a vevők rendelkezésére kell bocsátani a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) jelen, 54-7/2014/TÜZV számú forgalomba hozatali engedélyét, továbbá a termék telepítésére, használatára, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására is kiterjedő, a BM OKF által jóváhagyott alkalmazástechnikai leírást;
2. a termék telepítését, használatát, felülvizsgálatát, karbantartását és javítását a jogszabályokban, a forgalomba hozatali engedélyben és a jóváhagyott alkalmazástechnikai leírásban foglaltak szerint kell végrehajtani;
3. a jóváhagyott alkalmazástechnikai leírás módosítása esetén, a módosított részek megjelölésével, az ALTERNCONSULT Kft. köteles azt jóváhagyás céljából a BM OKF-re benyújtani;
4. a termék elhelyezésének tervezését, a telepítést oly módon kell megvalósítani, hogy az építménytől, szabad tértől való távolsága tűz esetén az állékonyságát, használhatóságát ne veszélyeztesse;
5. a termék elhelyezésének tervezésénél, kiválasztásánál, az előírt oltóvíz biztosításának számításánál figyelembe kell venni, hogy télen a termékben tárolt víz a gyártó által meghatározott %-ban megfagyhat, viszont az előírt oltóvíz mennyiséget minden évszakban és időjárási körülmény között biztosítani kell;
6. a termék nem használható beépített tűzoltó berendezések vízellátására;
7. a termék a tűzoltó-vízforrás funkcióval egy időben más vízkivételi forrásként (ipari, mezőgazdasági, stb.) nem vehető figyelembe, nem használható fel;
8. több RCY 1300 tűzivíz tározó egymással összekapcsolt alkalmazása esetén, a vízkivétel folyamatos biztosítása érdekében a csonkkiosztást a helyi viszonyoknak megfelelően kell tervezni, továbbá a létesítés helye szerint területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság jelenlétében a működőképességet működési próbával kell igazolni;
9. az esetlegesen kiáradó víz okozta káros következmények hatásának csökkentése érdekében, a véletlen sérülésből, felhasadásból, esetleges szabotázsából eredő elárasztás jelentette kockázattal a telepítést megelőzően számolni kell;
10. a gyártó, forgalmazó, illetve azok jogutódja köteles együttműködni a termék esetleges cseréje, használhatatlanná válása esetén a keletkező hulladék kezelésében;

11. az engedély visszavonható a termék bármilyen változtatása esetén, valamint ha a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, vagy olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak;
12. jelen engedély a más jogszabály által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol.

Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2023. augusztus 31-ig érvényes.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb összege jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségzegés esetén ismételten kiszabható.

Az ügyfél a kérelem beadásakor leróta a 3.000,- Ft alapeljárási illetéket, melyen kívül egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A határozat közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással annak bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra 3 példányban benyújtott, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresettel.

A 10.000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előtt az ALTERNCONSULT Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B. ép.) kérelmére eljárás indult a Reynaud Cauvin Yvose (RCY) (Rue Nicéphore Niepce, 71500 Louhans, Franciaország) által gyártott **RCY 1300** típusú flexibilis tűzivíz tározók forgalomba hozatali engedélyezési ügyében.

A kérelmezett termékekre nincs tűzvédelmi, biztonságossági követelmény, ezért a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (7) bekezdése szerint forgalmazásához a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyre van szükség:

13. § (2) Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha...

c) tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

(7) Az (2) bekezdés b) és c) alpontjában meghatározott vizsgálatra a tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírásai az irányadók.

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett termék Magyarországon biztonságosan használható, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésén, valamint a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Hatáskörömet a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 18. § (1) bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljáró közigazgatási szerv.

A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a Kp. 37-39. § rendelkezései az irányadóak. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, a közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

Kelt, Budapest, *elektronikus dátumbélyegző szerint*

BM OKF Főigazgató
nevében és megbízásából

Érces Ferenc **tű. ezredes**
tűzoltósági főtanácsos
szolgálatvezető

Kapja: 1. ALTERNCONSULT Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B. ép.)
2. Irrattár

Cím: 1149 Budapest, Magyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314
Telefon: +36(1) 469-4292 Fax: +36(1) 469-4350
E-mail:

